



Zertifikat Certificate

08Z052A01

Antragsteller

Applicant

Walter Wurster GmbH
Heckenrosenstraße 38
D – 70771 Leinfelden-Echterdingen

Ballistische Prüfung einer Konstruktion

Ballistic test of a construction

Prüfgegenstand

Specimen

durchschusshemmende Durchreiche
bullet resistant document-through

Typenbezeichnung

Reference

Modell 30 FB4

Anforderung

Requirement

Klasse FB 4 nach DIN EN 1522 / 1523
class FB 4 according to DIN EN 1522 / 1523

Prüfdatum

Test Date

22. Februar 2008
February 22nd 2008

Prüfergebnis

Result

der Prüfgegenstand erfüllte die Anforderungen
the specimen met the requirements

**Klassifizierung des
Prüfgegenstandes**

Classification of the specimen

FB 4 - NS


Detailergebnisse siehe Prüfbericht Nr. 08M052A01

Detailed results see test report No.

Dieses Zertifikat besitzt eine Gültigkeit von zehn Jahren ab dem Tag der Ausstellung.
This Certificate is valid for five years beginning with the day of issue.

Dieses Zertifikat ist nur mit Unterschrift und Dienstsiegel gültig. Die auszugsweise Weitergabe dieses Zertifikates ist nur mit Genehmigung des Beschussamtes Mellrichstadt erlaubt.
This Certificate only is valid with signature and official seal. The duplication in extracts only is allowed with approval of the Beschussamt Mellrichstadt.

Beschussamt Mellrichstadt, 6. March 2008


Baumart

Leiter des Beschussamtes
Director of the Laboratory

